

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ**

Управление
Роспотребнадзора
по Пермскому краю

(место составления акта)

«05» июля 2019 г.

(дата составления акта)

11-00 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1380

«05» июля 2019 г.

по адресу: г. Пермь, ул. Строителей, 14

(место проведения проверки)

На основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю от «06» июня 2019 года № 1249 проведена проверка в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 120» г. Перми (далее - МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми), место нахождения юридического лица и фактического осуществления деятельности: 614097, г. Пермь, ул. Строителей, д. 14; ОГРН 1025900761468, ИНН 5903005320.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: с 19.06.2019 г. по 05.07.2019 г. (13 рабочих дней)

Дата и время проведения проверки:

«19» июня 2019 г. с 14.00. до 15.30. Продолжительность 1 час 30 мин.

Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлена: и.о.заведующего МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми Цветкова М.Н. 10.06.2019 г. в 16-45 (приказ о предоставлении части отпуска Седелниковой Н.В. Седелникова Н.В.)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требовалось.

Вид проверки: внеплановая.

Форма проверки: выездная.

Лица, уполномоченные на проведение проверки: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Брагину Наталью Андреевну Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

Одинаева Юлия Махмадалиевна - врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Полякова Надежда Алексеевна- помощник врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации).

Проверка проведена с целью контроля исполнения МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми Предписания должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку № 755 от 01.06.2018 г. (далее – Предписание № 755).

При проведении проверки присутствовала: и.о. заведующего МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми Цветкова Мария Николаевна.

В ходе проведения проверки установлено:

В соответствии с предписанием должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку № 755 от 01.06.2018г., выданного по результатам проверки, МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми **выполнило в срок до 03.06.2019 г.:**

1. Согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) при комплектовании новых групп на 2018-2019 учебный год, обеспечено соблюдение нормы площади на 1 ребенка в дошкольных группах – не менее 2,0 кв.м.

Номер группы	Списочный состав (чел)	Площадь групповой	Площадь на 1 ребенка кв.м
№ 1 подготовительная	24	53,1	2,2
№ 2 подготовительная	14	51,1	3,6
№ 3 старшая	25	54,0	2,1
№ 4 средняя	26	54,2	2,0
№ 5 старшая	23	51,7	2,2
№ 6 средняя	26	54,4	2,0
№ 7 подготовительная	20	54,5	2,7
№ 8 средняя	26	54,0	2,0
№ 9 старшая	26	55,1	2,1
№ 10 младшая	26	53,3	2,0
№ 11 младшая	25	51,2	2,0
№ 12 подготовительная	20	52,8	2,6
№ 13 младшая	33	72,5	2,1

2. Согласно п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 в весенний период 2019г. в МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми проведена полная смена песка на игровых площадках, представлена счет-фактура № 284 от 27 мая 2019 г, в соответствии с которой ООО «ТД «БАРС» предоставил МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми «песок мелкий» объемом 25 т.

3. Согласно п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 в группе № 6 соблюдены правила мытья посуды, в соответствии с протоколом лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п7760 от 21 июня 2019г.

4. Согласно п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 дефекты полового покрытия в помещении для хранения чистого белья устранены, используемые материалы, допускают обработку влажным способом.

5. Согласно п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 кровати в группах установлены по количеству детей: в группе № 10 – установлено 30 кроватей при списочном составе 26 детей, в группе № 11 установлено 33 кровати при списочном составе 25 детей, в группе № 6 установлена 36 кроватей при списочном составе 26 детей, расстановка кроватей обеспечивает свободные проходы между кроватями, кроватями и наружными стенами.

6. Согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1851-ЦА от 02.07.2019 г., установлено: что количество столов и стульев в группах установлено по числу детей и с учетом роста детей, что соответствует п. 6.5, 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13

7. В туалетных подготовительных групп установлено достаточное количество умывальных раковин и унитазов: в подготовительной группе № 2 (14 человека) установлено 4 раковины и 3 унитаза; в подготовительной группе № 7 (20 детей) установлено 4 раковины и 4 унитаза; в подготовительной группе № 12 (20 детей) установлено 4 раковины и 4 унитаза при требовании санитарных правил 1 раковина на 5 детей и 1 унитаз на 5 детей, что соответствует п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. Температура воздуха в зале с ванной бассейна на момент санитарно-эпидемиологического обследования 19.06.2019г. - 31,8 градусов согласно термометру, установленному в зале, температура воды в бассейне 30 градусов согласно журналу учета температуры воды, что соответствует п. 3.11.1 таблица 2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества (далее СанПиН 2.1.2.1188-03).

9. В МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми организован производственный контроль за соблюдением требований настоящих Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими плавательные бассейны, представлен приказ № 52 от 01.09.2017 г. «Об утверждении локального нормативного акта «Положение о деятельности плавательного бассейна» и должностных инструкций сотрудников бассейна, что соответствует п. 5.1 СанПиН 2.1.2.1188-03.

10. В учреждении разработана «Программа производственного контроля за эксплуатацией и качеством воды плавательного бассейна», представлен приказ № 35 от 31.08.2018 г. «Об утверждении Программы производственного контроля за эксплуатацией и качеством воды в плавательном бассейне учреждения», что соответствует п. 5.2 СанПиН 2.1.2.1188-03.

11. В процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществляется производственный лабораторный контроль за качеством воды, представлен договор № КМО4126-Д от 29.08.2018г., заключенный с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», что соответствует п. 5.3 СанПиН 2.1.2.1188-03.

12. В игровых групп № 2, 3, 5, 8, 12 источники освещения (светильники со светодиодными лампами) размещены вдоль светонесущей стороны, что соответствует п. 7.7 приложение 2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

13. Ежедневный осмотр работников, связанных с раздачей пищи (помощники воспитателя) проводится, о чем свидетельствует наличие записей в журнале здоровья, что соответствует п. 19.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

14. На момент санитарно-эпидемиологического обследования 19.06.2019г. изолятор используется по назначению, установлена раскладная кровать с жестким ложе, в соответствии с представленной пояснительной запиской, туалет в изоляторе не предусмотрен проектом, что соответствует п. 4.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

15. Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам, на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования 19.06.2019г. у всех сотрудников МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми имеется информация о вакцинации против вирусного гепатита В, что соответствует п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных


болезней» (далее – ФЗ-157), п.п. 12.1, 12.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа № 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (далее – Приказ № 125 н), Постановления Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

16. Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам, на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования 19.06.2019г. у всех сотрудников МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми имеется информация о вакцинации против кори в установленном законодательством порядке, либо сведения о том, что они переболели корью, что соответствует п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа 125н, Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

17. Согласно данным личных медицинских книжек и иным представленным медицинским документам, на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования 19.06.2019г., у всех сотрудников МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми имеется информация о вакцинации против дифтерии в установленном законодательством порядке, что соответствует п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2 статьи 5 ФЗ-157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее – ФЗ-157), п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа 125н, Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ведётся (заполняется при проведении выездной проверки):


 _____ ✓
 (подпись проверяющего)


 _____ ✓
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
 индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

протоколы отбора образцов (проб) смывов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» от 19.06.2019 г., протокол (акт) измерений дошкольной мебели от 19.06.2019 г., протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п7760 от 21 июня 2019г.; экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 1851-ЦА от 02.07.2019 г., протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования от 02.07.2019г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и подростков

Брага
(подпись)

Н.А. Брагина
(инициалы и фамилия)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

И.О. заведующего МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми Цветкова Мария Николаевна

«05» июля 2019 г. Александр

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Отметка об отправке акта заказным письмом с уведомлением о вручении
(при необходимости) _____

Отметка о направлении копии акта в орган прокуратуры, которым было принято решение о
согласовании проведения проверки (при необходимости) _____