

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Пермскому краю**

**1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми**

**Предписание № 314/1/1**

**Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 120» г. Перми

Во исполнение письменного распоряжения (приказа) начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми Суханова Е.К. № 314 от 16.04.2018 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «22» мая 2018 г. по 13 ч. 00 мин. «22» мая 2018 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Перми по пожарному надзору Булыгиным Даниилом Алексеевичем муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 120» г. Перми, осуществляющего деятельность по адресу г. Пермь, ул. Строителей, 14 совместно с заведующей Седелниковой Натальей Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения  | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого - (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|--|--|
| 1             | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 1.            | На хозяйственно-питьевом водопроводе в здании запорное устройство на обводной линии счетчика холодной воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики | (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" п. 55, 61; СП 30.13330.2016 п. 7.2.8)  | 31.05.2020   |  |
| 2.            | Высота компактной части пожарной струи пожарного крана на втором этаже менее 6 м, по факту 3 м  | (СП 10.13130.2009 п. 4.1.8)   | 31.05.2020   |  |
| 3.            | Высота ограждения наружной лестницы 3-го типа, ведущей из группы № 6 (помещение № 19 технического паспорта) менее 1,2 м, по факту 0,92 м  | (СП 1.13130.2009 п. 4.4.2)  | 31.05.2020   |  |
| 4.            | Высота ограждения наружной лестницы 3-го типа, ведущей из группы № 4 (помещение № 7 технического паспорта) менее 1,2 м, по факту 0,7 м  | (СП 1.13130.2009 п. 4.4.2)  | 31.05.2020   |  |
| 5.            | В пределах марша лестницы 3-го типа, ведущей из группы № 4 (помещение № 7 технического паспорта) допускается устройство ступеней с различной шириной проступи 20 и 26 см  | (СП 1.13130.2009 п. 4.3.4)  | 31.05.2020   |  |
| 6.            | Высота ограждения наружной лестницы 3-го типа, ведущей из группы № 9 (помещение № 46 технического паспорта) менее 1,2 м, по факту 0,83 м  | (СП 1.13130.2009 п. 4.4.2)  | 31.05.2020   |  |
| 7.            | В пределах марша лестницы 3-го типа, ведущей из группы № 9 (помещение № 46 технического паспорта) допускается устройство ступеней с различной высотой проступи 14 и 19 см   | (СП 1.13130.2009 п. 4.3.4)  | 31.05.2020   |  |

|     |   |  |            |                       |
|-----|---|--|------------|-----------------------|
| 8.  | Высота ограждения наружной лестницы 3-го типа, ведущей из группы № 8 (помещение № 41 технического паспорта) менее 1,2 м, по факту 0,56 м                                  | (СП 1.13130.2009 п. 4.4.2)   | 31.05.2020 |                       |
| 9.  | В пределах марша лестницы 3-го типа, ведущей из группы № 8 (помещение № 41 технического паспорта) допускается устройство ступеней с различной шириной проступи 20 и 27 см | (СП 1.13130.2009 п. 4.3.4)   | 31.05.2020 |                       |
| 10. | В перегородке, отделяющей помещение пищеблока от коридора первого этажа, отсутствует заполнение проёма советующего типа (дверь 2 типа)                                    | (ФЗ от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 24; СП 4.13130.2013 п. 5.2.6) | 31.05.2020 | всего VII/2018<br>кар |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы г. Перми по Дзержинскому району  
1 ОНПР по городу Перми  
Булыгин Д.А.

« 31 » мая 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

подпись  
« 31 » мая 2018 г.

Зав. отделением Работников № 13  
(должность, фамилия, инициалы)